



**СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  
СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №25,  
М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

31.03.2025 01-26/231

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Заступнику начальника  
управління освіти і науки  
Сумської міської ради  
Наталії Гончаровій

Аналіз виконання плану заходів з енергозбереження  
в КУ Сумській СШ №25 м. Суми за I квартал 2025 року,

В навчальному закладі проведено аналіз виконання плану з енергозбереження за перший квартал 2025 року, який показує виконання пунктів плану, а саме:

- пункт плану № 1- був встановлений щоденний контроль за раціональним споживанням енергоносіїв відповідно до виділених обсягів і фінансування;
- пункт плану № 2 – щоденно проводився контроль теплового режиму в приміщеннях закладу;
- пункт плану № 3 – споживання енергоресурсів електрична енергія, тепла енергія перевищує затверджені норми дані наведені в таблиці

I квартал	Затверджені норми	Фактично використані	Показник економії, або перевитрати
теплова енергія, Гкл	130	135,45	-5,45
електроенергія, кВт	8370	40478	-32108
водопостачання, водовідведення, м <sup>3</sup>	291	122	+169


- пункт плану № 4- щоденно проводився моніторинг споживання води;
- пункт плану №5 – в журнал обліку енергоспоживаючого обладнання внесені зміни нове обладнання для харчоблоку (вентиляційна установка, пароконвектомати, електричний котел, електрична сковорода, холодильне обладнання, посудомийна машина, морозильна шафа, подрібнюючі машини, ваги електричні, електричні сушарки для рук);

- пункт плану №6 - щоденно вносилися інформація про споживання енергоресурсів на платформу uMuni;
- пункт плану № 8 – встановлений контроль за цілісністю пломб на вимірювальних приладах обліку (тепла, води, електроенергії);
- пункт плану №9 – запірна арматура, система водопостачання в справному стані;
- пункт плану №22 – проведено внутрішній аналіз роботи за 2024 рік відповідальної особи та результативність функціонування системи енергетичного менеджменту в закладі;
- пункт плану №23 – розроблено та затверджено графік технічного обслуговування контрольно-вимірювальної техніки на 2025рік;
- пункт плану №25 – проведено порівняльний аналіз споживання енергоресурсів за період 2023-2024 рік;

В процесі роботи навчального закладу в план заходів з енергозбереження КУ Сумської СШ №25 внесені зміни, а саме добавлені пункти плану:

- №26 проведено поточний ремонт системи опалення, а саме заміна рециркуляційних насосів в теплопункті;

Директор



Олександр ВАНЮШЕНКО